V3:1



NORMALSEKTION KULVERT
SKALA —

AVSTÄNGNINGSANORDNING — VV o. VVC, SK2
UTAN SKALA

AVSTÄNGNINGSANORDNING - KV7

AVSTÄNGNINGSANORDNING, VÄRME SK1

ANVISNINGAR

PRIMÄRKULVERTAR FRÅN INKOPPLINGSPUNKT TILL UNDERCENTRAL (UC) INGÅR I VS-ENTREPRENADEN.
KALLVATTENSERVIS INDRAGES TILL UC AV MARKENTREPRENÖREN.
SEKUNDÄRKULVERTAR SK1, SK2, SK3 OCH SK4 MED LÄNGSGÅENDE KALLVATTENLEDNING INGÅR I VS-ENTREPRENADEN.
PRIMÄRKULVERT AV FABRIKAT STJÄRNRÖR STÅL MED PLUS/ PLUSISOLERING.
SEKUNDÄRKULVERT VÄRME AV FABRIKAT STJÄRNRÖR STÅL MED PLUS-ISOLERING.
KULVERTAVSTICK VÄRME TILL LÄGENHETER AV FABRIKAT STJÄRNRÖR FLEXRÖR-PLUS KOPPAR, VID VARJE AVSTICK SKALL ÖVERGÅNG INSTALLERAS.
VID KULVERTANSLUTNINGAR I UNDERCENTRAL OCH KVARTERSHUS ANVÄNDS INFÖRINGSBOJAR.
KULVERT FÖR VV/VVC AV FABRIKAT STJÄRNRÖR MED DUBBLA KOPPARRÖR OCH PLUS-ISOLERING.
KALLVATTENLEDNING AV PEM PN10
KULVERTAR FÖRLÄGGES MED FIXPUNKTER OCH EXPANSIONSBÖJAR ENLIGT FABRIKANTENS ANVISNINGAR.

RITNINGSBETECKNINGAR

PK	PRIMÄRKULVERT, FJÄRRVÄRME
SK1	SEKUNDÄRKULVERT, VÄRME
SK2	SEKUNDÄRKULVERT, VV/VVC
SK3	SEKUNDÄRKULVERT, VÄRME AVSTICK TYP FLEXRÖR
SK4	SEKUNDÄRKULVERT, VV/VVC AVSTICK TYP FLEXRÖR
VP1	VÄRMELEDNING PRIMÄR, STÅLTUB I FJÄRRVÄRMEKVALITET
VS3	VÄRMELEDNING SEKUNDÄR, STÅLRÖR
VS9	VÄRMELEDNING SEKUNDÄR, KOPPARRÖR TYP FLEXRÖR
VV4	VARMVATTENLEDNING, KOPPARRÖR SMS 1890 SERIE 2
VV9	VARMVATTENLEDNING, KOPPARRÖR TYP FLEXRÖR
VVC4	VARMVATTENCIRKULATIONSLEDNING, KOPPARRÖR SMS 1890 SERIE 2
VVC9	VARMVATTENCIRKULATIONSLEDNING, KOPPARRÖR TYP FLEXRÖR
TR8	SKYDDSRÖR, TELERÖR AV PVC
KV7	KALLVATTENLEDNING, PEM PN 10
KVM	KALLVATTENMÄTARE
AV	AVSTÄNGNINGSVENTIL
SV	STRYPVENTIL

KULVERT- OCH RÖRDIMENSIONER

STRÄCKA	2 SK1	VS3	SK2	VV4	VVC4	KV7
1	ø 225	100	ø 180	70	35	75 x 5,8
2	ø 160	65	ø 160	54	28	63 x 5,8
3	ø 140	50	ø 160	54	22	63 x 5,8
4	ø 140	50	ø 140	42	22	50 x 4,6
5	ø 125	40	ø 140	42	22	50 x 4,6
6	ø 140	50	ø 140	42	18	50 x 4,6
7	ø 125	40	ø 140	42	18	50 x 4,6
8	ø 125	32	ø 140	42	18	50 x 4,6
9	ø 140	50	ø 125	35	18	40 x 3,7
10	ø 125	40	ø 125	35	18	40 x 3,7
11	ø 125	32	ø 125	35	18	40 x 3,7
12	ø 110	25	ø 125	35	18	40 x 3,7
13	ø 125	32	ø 125	35	15	40 x 3,7
14	ø 110	25	ø 125	35	15	40 x 3,7
15	ø 110	25	ø 125	28	18	32 x 2,9
16	ø 110	20	ø 125	28	18	32 x 2,9
17	ø 110	25	ø 125	28	15	32 x 2,9
18	ø 110	20	ø 125	28	15	32 x 2,9
19	ø 110	25	ø 125	28	12	32 x 2,9
20	ø 110	20	ø 110	22	12	25 x 2,3
21	ø 110	20	ø 110	15	12	20 x 2,0

GENERELLT GÄLLER ATT KULVERTAVSTICK TILL LÄGENHETER HAR DIMENSION:
2SK3 - ø 110, VS9-20
SK4 - ø 125, VV9-22, VVC9-12
KV7 - 25 x 2,3

Tillhör byggnadsnämndens i Lund
beslut 19 89-09-06
Aktbil
BL 225/19 88
Ink 19
BYGGNADSNÄMNDEN I LUND

RELATIONSRITNING
1990-03-21
163219

Riksbyggen KONSULT REGION SYD Box 226, 201 22 MALMÖ 040-323300	LUND LINERO 1:9 MFL) Valdeman 1 LUNDS KOOPERATIVA HYRESRÄTTSFÖRENING KULVERT OCH SITUATIONSPLAN SKALA 1:400	
UPPRÄTTAD AV: B LUNDGREN MALMÖ 1988-04-14	ARBETSNUMMER: 32 44 10	ETAPP: — RITNINGSNUMMER: V3:1 REV:

274 SP KNG 61130X 549