
TAPPSTÄLLE
SKALA 1:10
MÄTT I MILLIMETER
VINKEL
TAPPVENTIL
ANSL 20 RSK 847300
SOPRUM
VARMFÖRZINKAT KLAMSVEP
ANSL 20 MED Z-JÄRN
H=50, B=43, D=5
850
PEM 20×2,0
INSTALLATION I
AVTAPPNINGSBRUNN
1 BACKVENTIL RSK 4960135
2 VENTIL RSK 430 063B
3 T-RÖR MED ANSL AV PEM + 2ST MUFFAR
4 BRUNN DIM 400 MM
5 PEM - SLANG 20×2,0
TECKENFÖRKLARINGAR
KVARTERSGRÄNS
KOMMUNALA VA-LEDNINGAR
PLAN SPILLVATTENLEDNING
PLAN DAGVATTENLEDNING
PLAN VATTENLEDNING
PLAN NEDSTIGNINGSBRUNN ø 1000 MM
PLAN SPOLBRUNN
PLAN GARDSBRUNN MED SANDFANG OCH VATTENLÅS TYP A
PLAN GARDSBRUNN MED SANDFANG UTAN VATTENLÅS TYP B
PLAN YTVATTENBRUNN MED SANDFANG OCH VATTENLÅS
PLAN RENSRÖR
PLAN AVTAPPNINGSBRUNN
PLAN STUPRÖRSANSLUTNING
PLAN TAPPSTÄLLE
UC = UNDERCENTRAL
VM = VATTENMÄTARE
BV = NIVÅ PÅ BOTTENVÅNING
BESTÄMMELSER
SPILLVATTEN- OCH DAGVATTENLEDNING I DIM 150 - 225 MM UTFÖRS AV BETONGRÖR TYP NA-RÖR.
STUPRÖRSLEDNING UTFÖRS AV PVC-HÅRKAVLOPPSRÖR DIM 110 MM.
DAGVATTENLEDNING 300 MM UTFÖRS AV BETONGRÖR TYP NA-RÖR.
VATTENLEDNING UTFÖRS AV PEM NT10.
DRÄNERINGSLEDNING UTFÖRS AV PEM, TYP DSA DIM 117/100.
VATTENLEDNING LÄGGS PÅ FROSTFRITT DJUP ENLIGT SBN-80.
STUPRÖRSLEDNING LÄGGS PÅ SAMMA NIVÅ SOM HUSDRÄNERING, ANSLUTNING FRÅN STUPRÖR SKER I HUSSA.
DAGVATTENLEDNING FRÅN YTVATTEN- OCH GÅRDSBRUNN UTFÖRS I DIM 160 MM.
A KOMPL. MED YTVBR, D-GBR SA 88-04-19
REV ANT. REVIDERING AVSER SIGN DATUM
Riksbyggen KONSULT REGION SYD
Box 226, 201 22 MALMÖ 040-32 30 00
LUND
KV. VALDEMAR 1
LUNDS KOOPERATIVA HYRESRÄTTSFÖR.
RÖRNÄTSPLAN
SAMRÅDSHANDLING
MALMÖ 88-02-19
SKALA 1:400
ARBETSNUMMER 324410
ETAPP
RITNINGSNUMMER M2:2
REV A